

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ37.В.00254**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0623102**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ТЕКОС". Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 10. ОГРН: 1046908005154. Телефон (495) 644-13-54.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ТЕКОС". Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 10. ОГРН: 1046908005154. Телефон (495) 644-13-54.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ С АКССЕСУАРАМИ (ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ) торговой марки «Текос», выпускаемый по ТУ 2247-001-74388126-2006, (толщина 0,9 - 1,2 мм). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4799

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) производится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 750/РС от 08.07.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП044.В.00296 от 24.07.2007 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.07.2010 **по** 08.07.2013



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

